

## Allekirjoitusten yhteenveto

### Prosessin tiedot

#### Allekirjoitusten tunniste

7cc8c602-4f1e-4e9a-b2fa-537cc0e66444

#### Hankinnan tiedot

Nimi (ja tunniste): Joensuun Areenan valaistus saneeraus (452288)

Kuvaus:

### Allekirjoitukset

**PURMONEN MIKA PETRI** (mika.purmonen@joensuu.fi +358 504362891)

Varmennustapa: Vahva tunnistaminen välityspalvelussa

Aika: 03.05.2023 13:12

### Liitteet

**Päätös\_452288.pdf** (Päätös\_452288.pdf)

**Vertailutaulukko.pdf** (Vertailutaulukko.pdf)

## Hankintapäätös

### Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

### Hankinnan nimi

452288, Joensuun Areenan valaistus saneeraus

### Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Areenan valaistuksen uusimisen hankinnan töineen ja tarvikkeineen sekä aputöineen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Rakennuskohde sisältää Joensuu-Areenan valaistuksen uusimisen töineen ja tarvikkeineen sekä aputöineen. Urakka sisältää valaistuksen uusimisen toteutussuunnittelun viitesuunnitelmissa määritellyssä tasossa ja -laatuisena.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

### Ilmoitus julkaistu

30.3.2023 11:09:09

### Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä

Määräaikaan 20.4.2023 12:00:00 mennessä saapui 2 tarjousta / hakemusta.

### Päätös tehty

3.5.2023

### Päätös

Valintaperusteena on halvin hinta, max 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Sähköasennus Kuronen Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Tarjouspyynnössä on ollut seuraava tarjoajaa koskeva referenssivaatimus: "Tarjoajalla on oltava vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavasta hankinnasta viiden (5) vuoden ajalta. Määräaika katsotaan alkavan tarjousten jättämisen määräajan päivämäärästä. Vastaavaksi kohteeksi katsotaan uudis- ja korjauskohteen sähköurakointi liikuntahalleissa, kouluissa joihin on rakennettu liikuntasalit tms. urheilurakentamiseen liittyvä hanke. Hyväksyttävältä referenssiltä edellytetään, jotta se ei ole viivästynyt urakoitsijasta johtuvista syistä. Referenssikohteen pitää olla valmis viimeistään tarjousten jättämisen ajankohtaan mennessä."

Toinen tarjoajan esittämistä referenssikohteista (Hotelli Kimmelin saneeraus) ei täytä referenssivaatimuksen kohtaa "uudis- ja korjauskohteen sähköurakointi liikuntahalleissa, kouluissa joihin on rakennettu liikuntasalit tms. urheilurakentamiseen liittyvä hanke".

Tarjouksen perusteella tarjottu järjestelmä ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia (Sähkötekniinen järjestelmäselostus. Joensuu Areena 31.3.2023.pdf kohta 1.10 valaistusvaatimukset) mm. valaisimen käyttöänsä osalta (tarjouspyynnössä vaadittu 100 000 h (L90), tarjottu 100 000 h (L80)).

Päätän, että sopimus Joensuun Areenan valaistuksen uusimisen hankinnasta töineen ja tarvikkeineen sekä aputöineen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti tehdään edullisimman tarjouksen tehneen SÄHKÖ-SAARELAINEN OY:n kanssa.

### Päätöksen perustelut

Valintaperusteena on halvin hinta, max 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

---

## Valittu toimittaja/toimittajat

SÄHKÖ-SAARELAINEN OY

## Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 03.05.2023.

## Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046

## Allekirjoittajat

Mika Purmonen